

Tilaaaja:

ETELÄ-KORPILAHDEN VESIOSUUSK.

SAAKOSKENTIE 43
41820 SAAKOSKI



Näyte: Vesinäyte
Viite: -
Näyttenumero: 2016-03294-01
Tilausnumero: -
Näytteenottoaika: Reiviläntie 21
Näytteenottaja: Ymp.terv.tark. Kirsti Leppänen
Tutkimuksen syy: Muu viranomaisnäyte

Näytteenottoaika: 23.05.16
Saapumispvm: 23.05.16
Tutk. aloittamispvm: 23.05.16

Tutkimus	Tulos	Yksikkö	Menetelmä
Escherichia coli	0	pmy/100ml	* SFS 3016:2011
Koliformiset bakteerit 37 °C	0	pmy/100ml	* SFS 3016:2011
Viljeltävien mikrobin pesäkemäärä 37°C	0	pmy/ml	* SFS-EN ISO 6222:1999
Viljeltävien mikrobin pesäkemäärä 22°C	n. 300	pmy/ml	* SFS-EN ISO 6222:1999

*) Merkityt menetelmät sisältyvät akkreditoinnin pätevyysalueeseen. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
n.) arvio tuloksesta

Lausunto

Tutkituilta ominaisuuksiltaan näyte täyttää talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset.
Viljeltävien mikrobin pesäkemäärä 22 °C:ssa on kuitenkin korkeahko.
Epätavallisen korkeana pitoisuutena pidetään tavallisesti > 100 pmy/ml.

mikrobiologi Tuija Vasara 040 7661734

Tiedoksi

Ymp.terv.tark. Kirsti Leppänen terveysturvonta@jkl.fi